



על המבצע לבדוק את כל המידות והכמויות בתכנית ובמקום העבודה, לפני התחלת העבודה. על כל טעות או אי התאמה יש להודיע לאדריכל. הגבאים הם גבוי פני ריצוף.

- מ.ז. למאור רגיל, כפול ו/או מחליף H=1.30
- לחצו הפעלת תאורת מואר
 - וסת תאורה אלקטרוני לנורות PL כולל מפסק ON-OFF H=1.30
 - נקודת גלאי אש להתקנה על תקרה/בתקרה מזמנכת
 - מנורת סימון גילוי אש
 - מיכל עם גז כיבוי FM-200
 - לוח מואר המציין "הפעל כיבוי" להתקנה מעל לדלת כניסה לחדר מכונות
 - נקודת רמקול להתקנה שקוע בתקרה

- מקרא:
- ג.ת רבועי 60x60 ס"מ שקוע בתקרה עם רפלקטור פרבולי מט כולל נורות 4x14W T5 כולל משנק אלקטרוני לכל זוג הנורות
 - ג.ת רבועי 60x60 ס"מ שקוע בתקרה עם לובר פרבולי מט עם כיסוי שקוף IP65 כולל נורות 4x24W T5 כולל משנק אלקטרוני לכל זוג הנורות
 - ג.ת שקוע בתקרה עם כיסוי חבבי בקוטר כ-23 ס"מ כולל נורות PL 2x18W כולל משנק אלקטרוני
 - ג.ת כנ"ל אך IP65
 - ג.ת. חירום עם נורות LED עגול חד תכליתי להתקנה שקוע בתקרה
 - משנק אלקטרוני לעמעום

מ.ז. למאור רגיל, כפול ו/או מחליף H=1.30

כמנדז	06.07.16
כעיון	22.06.16
תאריך שניים	
<input type="radio"/> כביצוע	<input type="radio"/> נכדז
<input type="radio"/> נאשור	<input type="radio"/> כעיון

כללית

שרותי בריאות כללית - מינהל חשיתות ובניו
 ארלזורוב 10 תל-אביב 62098
 טלפון - 03-6945662 פקס - 03-7605710

רמת חדש - אדריכלית ראשת

בי"ח העמק עפולה
 צינתורים

שם תפריקט

נושא: תכנית תאורה וגיבוי אש

מס' גביון: 11438-02

מחירה

ק.מ. תאריך

1:50

שם התבני: 11438-02

YANAI LTD
 Electrical Engineering
 חברה הנדסית חשמל
 תל-אביב טל: 03-6479256
 חיפה טל: 04-8422077