



על המבצע לבדוק את כל המידות והכמויות בתכנית ובמקום העבודה, לפני התחלת העבודה על כל טעות או אי התאמה יש להודיע לאדריכל. הגברים הם גבוהי פני ריצוף

מספר	06.07.16
תאריך	22.06.16
שם הפרויקט	צינתורים
שם התוכנית	תכנית הארקות
מספר תוכנית	11438-04
מספר גרסה	04
מספר חזיר	1:50
שם הטוב	11438-04

כללית
 שירותי בריאות כללית - מינהל תשתיות ובינוי
 אילת/זרוב 15 תל-אביב 62098
 טלפון - 03-6945662 פקס - 03-7605718

בי"ח העמק עפולה
 צינתורים
 נחש
 11438-04
 מדרגה
 ק.מ.
 1:50
 שם הטוב
 11438-04

יאני בע"מ
 תחנת מדידת חשמל
 Electrical Engineering
 תל-אביב טל: 03-6479256
 חיפה טל: 04-8422077

מקרא:

- ⊙ - חיבור הארקה באמצעות חוט נחושת גמיש ומבודד בחתך 4 מ"מ
- ⊕ - נקודת הארקה
- ⬤ - חיבור הארקה לרצפה אנטיסטטית בקופסא מוגנת 10x10x5 ס"מ שקוע בקיר מעל פנל הרצפה כולל שלט תקני
- ⊖ - קופסת ריכוז הארקות H=0.90
- ⊠ - קופסאת חיבורים בתקרה מונמכת
- ⊞ - עליה או ירידת קווי חשמל, תקשורת וגזים לפס אספקה
- ⊞ - פס אספקה לחשמל, תקשורת וגזים רבואיים.
- ⊞ - קופסת שקעים B מאלומיניום להתקנה שקועה בקיר