מהדורת שינוי	01	02	03	04
תאריך / שם היועץ	29.05.16			
ב.ה"ח / תאום ופיקוח	☒			
אלקטר-מערכות ב"ח / מימון	☒			
נעמי ברון / אדריכל	☒			
ואדים-יאני / מערכות חשמל	☒			
יוסי וינברג / מערכות אינסטלציה	☒			
א / קונסטרוקציה	☒			
א / בטיחות	☒			
א / מיגון				
א / אקוסטיקה				
עדיף הנדסה / מיזוג אויר	☒			


תקרת בטון
330
גבס
43
35X70
(40X75)
תקרה מתפרקת
24
290.5
251
147
80
מ.א קוי דוגמאת:
SDML 3/4"-4 SLOTS "מטלפרס"
מידות צואר: 20X120
ספיקת אויר: 500 CFM

חתך א-א 1:25


HB=330
HA=290,5
חדר מכונות
בקרה
חדר צינתורים קיים
לא שייך לפרויקט
חדר מכונות צינתורים קיים
בקרה
משרד אחות אינה
ח' תורנים+ער"ס
פקידת קבלה
יחי' נפחות נחשון FC-6 600 CFM
להזיז מיקום יחידות מכוח נחשון למיקומה החדש + חיבור לנקודת ניקוז והזנת חשמל
מעבר תעלה מתחת לפרופיל הפלדה
לתאם באתר מעבר תעלה מעל פרופילי הפלדה
AHU-5-3
XF-4-02
XF-5-02
U.P.S
3.0 KW
5 KW
2.0 KW
C-Arm(Cas-B30B)
חיבור לתעלת אויר חוזר קיימת
חיבור לתעלת אספקה קיימת

מצב חדש


חדר צינתורים קיים
חדר מכונות צינתורים
בקרה
משרד אחות אינה
ח' תורנים+ער"ס
ח' רופא מוקש
פקידת קבלה
מטבח צוות

מצב קיים

ערוך לפי תכנית אדריכלות:

תכנית	מספר	מהדורה	תאריך	הערות
בינוי	1201	3	7.03.16	
ריהוט	1301	–	–	
תקרה	1501	5	7.03.16	

מספר	תאור השינוי	תאריך
1	א	00.00.00

שירותי בריאות כללית
רח' ארלוזורוב 115 – תל אביב
טלפון: 03-6945660
פקס: 03-6912554

עדיף הנדסה בע"מ
רח' בית הלל 7 – תל אביב
ת.ד 35020 מיקוד: 67017
טלפון: 03-6240581
פקס: 03-6240120

מקצוע: **מיזוג אויר**

מספר פרויקט: **1656**

שם הפרויקט:
מרכז רפואי העמק
קומה 5-בנין אשפוז מערבי
חדר צינטורים חדש

שם התוכנית:
תוכנית מיזוג אויר
חדר צינטורים חדש

מספר תוכנית: **1656-01**

תכנן: ברק שרטט: ינינה אישר: איציק	תאריך גליון ראשון 03/05/16	קנה מידה 1 : 50
~~לעיון~~	למכרז	~~לביצוע~~
מהדורה 01	תאריך 29/05/16	גליון במחשב 1656-01 A1

על המבצע לבדוק המידות והפרטים במקום ולהודיע למתכנן על כל אי התאמה