

תאריך: 11.2018

הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

בכוונת שירותי בריאות כללית, באמצעות המרכז הרפואי מאיר, להתקשר בנושא אספקת חלפים ושירותי תחזוקה למערכות אוורור וסינון אוויר תוצרת תעשיות בית-אל זכרון יעקב בע"מ עם חברת תעשיות בית-אל זכרון יעקב בע"מ (להלן: "החברה"), בהיותה, למיטב ידיעתנו, ספק יחיד בנושא זה.

מצ"ב חוות דעת הגורם המקצועי במרכז הרפואי מאיר, מר/גב' גנאדי סמילנסקי שתפקידו/ה ראש צוות מערכות מיזוג אוויר וקירור במרכז הרפואי לעניין הצורך בהתקשרות זו, היות והחברה הינה למיטב ידיעת הגורם המקצועי ספק יחיד.

כל גורם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע ההתקשרות בנוסף לתעשיות בית-אל זכרון יעקב בע"מ, רשאי ונדרש לפנות בכתב אל זהבה בסיל, בדואר אלקטרוני zeavaba@clalit.org.il, בתוך 14 ימי עבודה ממועד הודעה זו.

שירותי בריאות כללית

המרכז הרפואי מאיר

תאריך: 11.2018

חוות דעת הגורם המקצועי - לעניין התקשרות עם ספק יחיד

1. בתוקף תפקידי כראש צוות מערכות מיזוג אוויר וקירור המרכז הרפואי מאיר, הריני לאשר כי ההתקשרות בנושא אספקת חלפים ושירותי תחזוקה למערכות אוורור וסינון אוויר תוצרת תעשיות בית-אל זכרון יעקב בע"מ, נדרשת למרכז הרפואי.
2. לאחר בדיקה שערכתי הריני לאשר כי תעשיות בית-אל זכרון יעקב בע"מ, הינו, למיטב ידיעתי, הספק היחיד המסוגל לבצע את נשוא ההתקשרות, בהיותו היחיד שעומד בדרישות והתנאים המאפיינים את ההתקשרות והשירות הנדרש.

בברכה,

מהנדס גנאדי סמילנסקי
ר"צ מיזוג אוויר
מח' אחזקה

גנאדי סמילנסקי, ר"צ מעי מ"א וקירור



25 בנובמבר, 2018

בדיקות תקופתיות מערכות אוורור וסינון.docx

לכבוד,

מר גנדי סמילנסקי

מרכז רפואי מאיר

כפר סבא

הנדון: חובת קיום בדיקות תקופתיות של מערכות אוורור וסינון אוויר

תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים), התש"ן 1990 מתייחסות לחובת האחזקה של מערכות אוורור וסינון אוויר. להלן מידע בנושא:

א. תקנות ההתגוננות קובעות את החובה "לבצע אחזקה תקופתית על פי הוראות היצרן" וזאת בהתאם לתקן הישים בתחום.

ב. בתקן זה, ת"י 4570 חלק 4, מוגדר כי "המערכת תיבדק אחת לשנה". מצ"ב צילום רלוונטי:

פרק ד - בדיקות תקופתיות

4.1. בדיקות תקופתיות במקלטים ייערכו על ידי ספק המערכת או מי שהורשה לכך מטעמו.

4.2. המערכת תיבדק אחת לשנה לפחות בסדרת בדיקות, שתכלול את המפורט להלן:

- א. בדיקה חזותית של גוף המסנן לאיתור סימני שיתוך, פגמים בצבע ופגמים בסימון, וכן לוודא הימצאות כל החלקים, כגון: ברגים, ידיות, אוגנים;
- ב. בדיקה חזותית של חצנרת ושרוולי הגומי לאיתור פגמים, קרעים או סימני נזילה;
- ג. בדיקה חזותית של מכשירי המדידה לאימות שלמות וניקיון;
- ד. בדיקות שקילה, כמפורט בסעיף 4.3, למעט במקרה שחותם היצרן ("מלומבה") נשאר סגור ושלים במקרה זה עורכים בדיקות שקילה אחת ל-3 שנים;
- ה. בדיקות ספיקה ומפלי לחץ, כמפורט בסעיף 4.4;
- ו. בדיקות אטימות הצנרת;
- ז. בדיקות הגעה ללחץ-יתר במקלט כמפורט בסעיף 3.3.5.

ג. תעשיות בית-אל מבצעת את הבדיקות ועבודות האחזקה הנדרשות למערכות, ע"י צוותים טכניים של החברה וללא הסמכת גורמים אחרים.

ד. למידע נוסף ובקשת הצעת מחיר ניתן לפנות בדוא"ל service@beind.com או בטל' 073-225-5606

לשירותכם בכל עת!

בכבוד רב,

עמיר בן-צבי

מנהל שיווק ומכירת תחום מוסדי

תעשיות בית-אל זכרון יעקב בע"מ
דרך אבשלום 1 ת"ד 166
זכרון יעקב מיקוד 3095101
טל' 04-6299998 Israel@beind.com

