



תאריך: 13/10/20

הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

בכוונת שירותי בריאות כללית, באמצעות המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה, להתקשר בנושא אספקת חלפים ושירות למערכת בול-טק בצילרים עם חברת " בול-טק אנרג'י בע"מ" להלן: ("בול-טק אנרג'י בע"מ"), בהיותו, למיטב ידיעתנו, ספק יחיד בנושא זה.

מצ"ב חוות דעת הגורם המקצועי במרכז הרפואי סורוקה, מר מיכאל גינזבורג שתפקידו מהנדס מיזוג אוויר לעניין הצורך בהתקשרות זו והיות וחברת " בול-טק אנרג'י בע"מ" הינה ספק יחיד.

כל גורם הסבור כי קיים גורם אחר המסוגל לבצע ההתקשרות בנוסף לחברת " בול-טק אנרג'י בע"מ", רשאי לפנות אל יוליה איגנטוב, בטלפון 08-6403398 או בדוא"ל yuliaig@clalit.org.il, בתוך 14 ימי עבודה ממועד הודעה זו.

שירותי בריאות כללית

המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה
יוליה איגנטוב
מהנדס ראשי
מחלקת הנדסה ואחזקה



תאריך: 13/10/20

חוות דעת הגורם המקצועי

לעניין התקשרות עם ספק יחיד

בתוקף תפקידי כמהנדס מיזוג אוויר במרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה, הריני לאשר כי ההתקשרות בנושא אספקת חלפים ושירות למערכת בול-טק בצ'ילרים נדרשת למרכז הרפואי במסגרת תחזוקת מערכות שוטפת.

לאחר בדיקה שערכתי הריני לאשר כי חברת " בול-טק אנרג'י בע"מ " הינה ספק יחיד המסוגל לבצע את נשוא ההתקשרות.

לתמיכה באמור לעיל מצ"ב: אישור חברת " בול-טק אנרג'י בע"מ " מיום 14.10.2020.

בברכה,

מיכאל גינזבורג
מרכז רפואי סורוקה

14.10.2020

לכבוד

מיכאל גינסבורג
מהנדס מרכז רפואי סורוקה
באר שבע
במייל
א.נ.


הנדון : ספק בלעדי לשרות במערכות בול טק.

בהמשך לשיחתנו ברצוני להביא לידיעתך "ירק חברת בול טק אנרגי מוסמכת לתת שרות וחלפים למערכות לשמירת ניקיון מחליפי החום המותקנות על הצילרים בסורוקה"

נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת.

בכבוד רב

אילן קסלר



Ball Tech Energy Ltd.
בול טק אנרגי בע"מ
ח.פ. 511958167



BallTech Energy
It's Always Pure.



Ball Tech Energy Ltd.

24 Ha'amal St. Rosh Ha'ain PO Box 11360 ISRAEL. 4809268
e-mail: ilan.kessler@balltech.co.il

Tel. (972) - 3 - 902 1884 Fax. (972) - 3 - 902 1887
web site: www.balltech.co.il