



ההנהלה הראשית  
חטיבת לוגיסטיקה ותשתיות  
מינהל תשתיות ובינוי

**בקשה לקבלת מידע (RFI) מס' 72-197/21**  
**מערכת לאיתור ומניעת נזילות מים**

**1. רקע**

שירותי בריאות כללית ("הכללית") מעוניינת לרכוש ולהתקין במתקניה מערכות לאיתור ומניעת נזילות מים. לצורך כך, הכללית מעוניינת לקבל מידע מספקים אפשריים, על מנת לבחון אפשרויות לרכישת מערכות אלו. מובאים להלן דרישות המערכת והספק.

**2. דגשים למערכת:**

2.1. המערכת תכלול את המרכיבים הבאים:

- רכזת
- ברז כדורי אוטומטי בקטרים של "3"-1/2", עם מפעיל מופעל סוללות
- גלאי הצפה
- מד זרימה בקטרים של "3"-1/2"
- ראוטר

2.2. כל חלקי המערכת יתאימו לתקן 5452.

2.3. המערכת תעמוד בכל הדרישות לבניה ירוקה - תקן 5281.

2.4. המערכת תעמוד בתנאי חוץ (תקן IP68).

2.5. עמידה בתקן משרד התקשורת הישראלי.

2.6. חיבור מגע יבש למערכת אזהקה, שליחת מסרון ומייל למשתמש.

2.7. אפשרות לתוספת חיישני הצפה.

2.8. המערכת תירכש ע"י הכללית - ללא דמי שימוש ו/או התקשרות קבועה.

**3. תיאור פעולת המערכת:**

המערכת תותקן על קו מי צריכה (מי רשת) מחוץ למבנה המוסד הרפואי ותחובר במגע יבש למערכת האזהקה. בדריכת מערכת האזהקה ביציאת העובדים מהמוסד, תדרך מערכת לאיתור ומניעת נזילות. במידה ותזוהה זרימת מים, המערכת תסגור את הברז האוטומטי בהזנת המים ותשלח התראה למשתמשים במסרון ו/או במייל. בכניסת העובדים למוסד וניטרול מערכת האזהקה תנוטרל המערכת מסגירה אוטומטית אך תמשיך למדוד את צריכות המים.

**4. דגשים לספק המערכת:**

4.1. הספק יהיה יצרן של המערכת.

4.2. התקנת המערכות וחיבורן למערכת הצנרת של המוסד ע"י הספק.

4.3. מתן שירות למערכות תוך 4 שעות מקבלת הקריאה (בימי חול).

**5. המידע הנדרש**

כחלק מבקשה זו לקבלת מידע, על הפונים לספק מידע לגבי הנושאים והפרמטרים הבאים:

- א. תיאור מלא של הפונה (כתובת, בעלות, תחומי פעילות, יכולות טכניות ומקצועיות ומספר העובדים).
- ב. מפרט טכני, הוראות תחזוקה ופרוספקט.
- ג. רשימת לקוחות שהתקינו את המערכות כולל מס' מערכות, פרטי אנשי קשר ושנת התקנה.
- ד. אישור של כל התקנים המפורטים מעלה.

**הנחיות להגשה**

גופים/ספקים הסבורים כי בידם פתרון העונה על התנאים המפורטים לעיל או שלדעתם יש בידם פתרון מתאים הנותן מענה דומה לדרישות כללית מוזמנים לפנות לגבי אורלי ירון, רכזת ועדת המכרזים לענייני בינוי, עד ליום **05.01.2022 בשעה 12:00 בדוא"ל orlygo@clalit.org.il** בצירוף מסמכים כמפורט בסעיף 5 לעיל.

שאלות ניתן להגיש עד לתאריך 21.12.2021 יש לוודא הגעת השאלות בטלפון - 03-6944893.

יש לציין מס' מכרז ודרכי יצירת קשר.

שירותי בריאות כללית

**צעד לפני**  
**כשכיל הבריאות שלך**



ההנהלה הראשית  
חטיבת לוגיסטיקה ותשתיות  
מינהל תשתיות ובינוי

**בקשה לקבלת מידע (RFI) מס' 72-197/21**  
**מערכת לאיתור ומניעת נזילות מים**

**1. רקע**

שירותי בריאות כללית ("הכללית") מעוניינת לרכוש ולהתקין במתקניה מערכות לאיתור ומניעת נזילות מים. לצורך כך, הכללית מעוניינת לקבל מידע מספקים אפשריים, על מנת לבחון אפשרויות לרכישת מערכות אלו. מובאים להלן דרישות המערכת והספק.

**2. דגשים למערכת:**

2.1. המערכת תכלול את המרכיבים הבאים:

- רכזת
- ברז כדורי אוטומטי בקטרים של "3"-1/2", עם מפעיל מופעל סוללות
- גלאי הצפה
- מד זרימה בקטרים של "3"-1/2"
- ראוטר

2.2. כל חלקי המערכת יתאימו לתקן 5452.

2.3. המערכת תעמוד בכל הדרישות לבניה ירוקה - תקן 5281.

2.4. המערכת תעמוד בתנאי חוץ (תקן IP68).

2.5. עמידה בתקן משרד התקשורת הישראלי.

2.6. חיבור מגע יבש למערכת אזהקה, שליחת מסרון ומייל למשתמש.

2.7. אפשרות לתוספת חיישני הצפה.

2.8. המערכת תירכש ע"י הכללית - ללא דמי שימוש ו/או התקשרות קבועה.

**3. תיאור פעולת המערכת:**

המערכת תותקן על קו מי צריכה (מי רשת) מחוץ למבנה המוסד הרפואי ותחובר במגע יבש למערכת האזהקה. בדריכת מערכת האזהקה ביציאת העובדים מהמוסד, תדרך מערכת לאיתור ומניעת נזילות. במידה ותזוהה זרימת מים, המערכת תסגור את הברז האוטומטי בהזנת המים ותשלח התראה למשתמשים במסרון ו/או במייל. בכניסת העובדים למוסד וניטרול מערכת האזהקה תנוטרל המערכת מסגירה אוטומטית אך תמשיך למדוד את צריכות המים.

**4. דגשים לספק המערכת:**

4.1. הספק יהיה יצרן של המערכת.

4.2. התקנת המערכות וחיבורן למערכת הצנרת של המוסד ע"י הספק.

4.3. מתן שירות למערכות תוך 4 שעות מקבלת הקריאה (בימי חול).

**5. המידע הנדרש**

כחלק מבקשה זו לקבלת מידע, על הפונים לספק מידע לגבי הנושאים והפרמטרים הבאים:

- א. תיאור מלא של הפונה (כתובת, בעלות, תחומי פעילות, יכולות טכניות ומקצועיות ומספר העובדים).
- ב. מפרט טכני, הוראות תחזוקה ופרוספקט.
- ג. רשימת לקוחות שהתקינו את המערכות כולל מס' מערכות, פרטי אנשי קשר ושנת התקנה.
- ד. אישור של כל התקנים המפורטים מעלה.

**הנחיות להגשה**

גופים/ספקים הסבורים כי בידם פתרון העונה על התנאים המפורטים לעיל או שלדעתם יש בידם פתרון מתאים הנותן מענה דומה לדרישות כללית מוזמנים לפנות לגבי אורלי ירון, רכזת ועדת המכרזים לענייני בינוי, עד ליום **05.01.2022 בשעה 12:00 בדוא"ל orlygo@clalit.org.il** בצירוף מסמכים כמפורט בסעיף 5 לעיל.

שאלות ניתן להגיש עד לתאריך 21.12.2021 יש לוודא הגעת השאלות בטלפון - 03-6944893.

יש לציין מס' מכרז ודרכי יצירת קשר.

המכרז פורסם גם בעיתונות בשפה העברית והנוסח הקובע הינו הנוסח המפורסם בשפה העברית.

שירותי בריאות כללית

**خطوة قبل**  
**من أجل صحتك**