

תאריך: 09.09.20


**הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד**

בכוונת שירותי בריאות כללית, באמצעות המרכז הרפואי רבין, להתקשר בנושא בדיקה וכיול רגשי CO בחניונים למרכז רפואי רבין עם קונטאל אוטומציה ובקרה בע"מ (להלן: "החברה"), בהיותה, למיטב ידיעתנו, ספק יחיד בנושא זה.

מצ"ב חוות דעת הגורם המקצועי בבית החולים בילינסון, מר יואב ארגובי, שתפקידו- מהנדס מיזוג אויר וקירור, לעניין הצורך בהתקשרות זו, היות והחברה הינה למיטב ידיעת הגורם המקצועי ספק יחיד.

כל גורם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע ההתקשרות בנוסף ל אופטימום, רשאי לפנות אל יואב ארגובי, בטלפון 050-4065023 או במייל [YoavAr@clalit.org.il](mailto:YoavAr@clalit.org.il) בתוך 14 ימי עבודה ממועד הודעה זו.

בברכה,



יואב ארגובי  
מהנדס מיזוג אויר וקירור  
מרכז רפואי רבין

מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת ת"א

פתח-תקווה 49100, טל': 972 3 9377377 | [www.rmc.org.il](http://www.rmc.org.il) | 972 3 9377377 Petah Tikva, 49100 Israel, Tel: 972 3 9377377



לכבוד  
 ועדת המכרזים  
 מרכז רפואי רבין

**חות דעת הגורם המקצועי - לעניין התקשרות עם ספק יחיד  
 בהתאם להוראת סעיף 6.2.26 לנוהל 01-01-04**

שם המחלקה: אמצ"ה  
 שם החברה: קונאלס גז"ח

1. בתוקף תפקידי כמנהל/ת א"צ"ר במרכז הרפואי רבין, הריני לאשר כי

ההתקשרות בנושא גבירת וכילס כש"ס בחניונים

נדרשת למרכז הרפואי לצורך אישור תקינות מחירי החיות אשר לריגול  
 הסג"ג

2. לאחר בדיקה יסודית ומקיפה שערכתי, הריני לאשר כי למיטב ידיעתי, הספק הוא היחיד המסוגל לבצע את נשוא ההתקשרות וזאת בהתאם למצב הדברים בפועל, בהיותו היחיד שעומד בדרישות והתנאים הבאים המאפיינים את ההתקשרות והשירות הנדרש.

3. להלן הנימוקים לתמיכה בבקשה:

יש חובה לגבירת תקינות וכילס כש"ס גט"ח והספק הוא  
המוס"ק העסקי לגבירת יצג"ג 15

4. מצ"ב מסמכים לתמיכה באמור לעיל.

א. הצבת הספק ב. הצבת היצ"ק

ג. הצבת האשרג לריגול  
 הסג"ג


חתימת וחותמת הגורם המקצועי  
יאג ארז"ג

נושא מרזב  
 כותב תיזת או"ד וקידוד  
 מנהל מחלקת אחזקה  
 מנהל מחלקת  
 מרכז רפואי רבין

תאריך:

חתימת מנהל המחלקה:

מס' לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת ת"א



אוטומציה ובקרה בע"מ  
Automation & Control Ltd

23/08/20

לכבוד

מרכז רפואי רבין קמפוס בלינסון  
לידי יואב ארגובי

הנדון: הסמכה לבדיקת גלאי CO

שלום רב,

הננו מצהירים בזאת כי חברת קונטאל הינה חברה מוסמכת ע"י יצרן הגלאים  
Real-Gas למתן שרות ותחזוקה לגלאים מתוצרתה.  
ככל הידוע, לא קיים ספק נוסף בארץ שהוסמך על ידה.

בברכה,  
ורח' כברה  
קונטאל בע"מ

www.contel.co.il



קונטאל CONTEL

פארק דניב, רח' יגיע כפיים 21 ת.ד. 3570 קרית אריה, פ"ת 49130 טלפון: 03-9260300 פקס: 03-9260333 contel@contel.co.il  
Park Deniv, 21 Yegea'-Kapaym st P.O.Box 3570 Kiryat-Arieh, Petach-Tikva, 49130, Israel Tel: 972-3-9260300 Fax: 972-3-9260333

sixth sense Gas-Sensoren  
Gas-Transmitter

www.REAL-GAS.de



REAL-GAS · Fraunhoferstraße 9 a · 82152 Martinsried

## Certificate

We hereby approve that

Contel – Automation & Control Ltd.

is authorized to operate as certified laboratory for servicing and maintaining EcoSure Gas Detectors (PX 300).

December 8<sup>th</sup> 2014

REAL-GAS GmbH

Managing Director

A handwritten signature in black ink, appearing to be "W. Rimmel", is written over the text "Managing Director".

REAL-GAS GmbH  
Fraunhoferstraße 9 a  
82152 Martinsried  
Amtsgericht München HRB 158679  
Ust-Id-Nr.: DE 296540225

Geschäftsführer:  
Werner Rimmel  
Christoph Allihn

Telefon  
(089) 58 09 02 34  
Telefax  
(089) 54 66 27 57  
e-mail  
REAL-GAS@t-online.de

Bankverbindung  
Commerzbank AG  
BLZ 700 800 00  
Konto-Nr.: 660 930 200  
IBAN DE44 7008 0000 0660 9302 00  
SWIFT-BIC.: DRES DE FF 700

## תנאי מסגרת סביבתיים לפריט 8.6 ב-י חניונים תת קרקעיים

### ג. חובת אגירת נתונים

1. מערכת הבקרה תהיה מחוברת לאמצעי אגירת נתוני ניטור והדפסתם (מחשב PC ומדפסת, אמצעי רישום אחר), בעלי תוכנה שתאפשר אגירה, ישמירה בזיכרון לפרק זמן בלתי מוגבל, והדפסה, של המצבים הבאים:
  - 1.1 זמנים (ימים, שעות, ומשך הזמן), בהם ריכוזי ה-CO בחניון הגיעו או עלו על 30 חלקי מליון.
  - 1.2 זמנים בהם נותקה מערכת ה-CO, או חלקיה, מאספקת חשמל, או ממעי האוורור.
  - 1.3 ריכוז השיא היומי של גז ה-CO בחניון, כולל זמן, ומיקום הגלאי.
2. נתונים אלו ישמרו בזיכרון אוגר הנתונים שבחניון למשך 6 חודשים, ויודפסו ויוצגו בעת ביקורת, או לכל דרישה אחרת שתינתן ע"י ינותן האישור.

### ד. תחזוקה

1. הבדיקות והכיוולים המפורטים בסעיפים הבאים יבוצעו על ידי יצרן הציוד או מעבדה שהוסמכה על ידיו.
2. תקינות הגלאים תיבדק כל 6 חודשים או על פי הוראות היצרן.
3. חלקי החילוף של הגלאים יהיו מתוצרת יצרן הגלאים או חלקים תואמים באישור היצרן.
4. כל גלאי CO יעבור כיוול מחדש בהתאם להוראת היצרן ובכל מקרה לפחות פעם בשנה.
5. תוצאות הבדיקות וקבלות על הטיפולים המוזכרים בסעיפים לעיל, ישמרו בעסק לתקופה של 3 שנים לפחות ויוצגו לנותן האישור על פי דרישתו.

### ה. תקלות

1. תקלה במערכת גלאי ה-CO תחייב נקיטה בפעולות הבאות:
  - 1.1. הפעלת נורית אזהרה בחדר מפעיל החניון.
  - 1.2. התקלה תתוקן בתוך 48 שעות לפחות.
  - 1.3. רישום התקלה ביומן האחזקה של החניון.