

חוות דעת הגורם המקצועי

לעניין התקשרות עם ספק יחיד

- בתוקף תפקידי כראש מדור חשמל, בקרה ותקשורת בשירותי בריאות כללית, הריני לאשר כלהלן:
1. בביה"ח יוספטל מותקנת מערכת גילוי וכיבוי אש ועשן מדגם ci1145 algorex תוצרת סימנס (להלן: "המערכת"), אשר הותקנה ומתוחזקת באופן בלעדי ע"י "אורד מערכות".
 2. מדובר במערכת אשר מאושרת בתקינת בטיחות מחמירה לפי ת"י 1220 ותקנים אירופיים ואמריקאים.
 3. על מנת לבצע התקנה ו/או אחזקה במערכת, על הספק להיות מוסמך ע"י מכון התקנים ע"פ ת"י 1220.
 4. מדובר על מערכת סגורה שרק יבואן / ספק המערכת יכול לטפל ולבצע אחזקה בהן.
 5. לכל יצרן מערכת ישנם רכיבים (רכזות וגלאים) ופרוטוקול תקשורת "סגורים" שלא ניתן לחבר למערכת של יצרן אחר.
 6. במידה ומדובר במבנה קיים בו מבוצע שיפוץ / הרחבה / תוספת אין ברירה אלה לחבר את החלק המשופץ / נוסף למערכת גילוי אש הקיימת במבנה.
 7. אי לכך ניתן להתקין רכיבים של אותו יצרן וע"י אותו ספק המערכת.
- בסיכומו של דבר, ולאחר בדיקה שערכתי, הריני לאשר כי הגוף היחיד אשר מסוגל לספק את השירות הנדרש- טיפול ואחזקה של המערכות הקיימות, הינו חברת "אורד מערכות בע"מ".

בברכה,

אלכס שימחוביץ
ראש מדור חשמל, בקרה ותקשורת
איגוד אלכס שימחוביץ
ראש מדור חשמל, בקרה ותקשורת
מייצג השירותי תכנון
שירותי בריאות כללית

20/4/2021

הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

1. בכוונת שירותי בריאות כללית, באמצעות בית החולים יוספטל (להלן: "כללית"), להתקשר עם חברת אורד מערכות בע"מ (להלן: "החברה") בנושא שרותי תחזוקה של מערכות לגילוי וכיבוי אש ועשן אשר מותקנות בבית החולים, בהיותה למיטב ידיעתנו, ספק יחיד בנושא זה.
2. תקופת ההתקשרות הנדרשת הינה ל 5 שנים, ובסכום מוערך של עד 300,000 ₪ לשנה.
3. להלן חוות דעת הגורם המקצועי, מר אלכס שימחוביץ, לעניין הצורך בהתקשרות זו.
4. כל גורם הסבור כי קיים גורם אחר המסוגל לבצע ההתקשרות בנוסף לחברה, רשאי לפנות אל עדו גורן, בטלפון 08-6355437 או במייל idogo@clalit.org.il בתוך 14 ימי עבודה ממועד הודעה זו.

שירותי בריאות כללית
בית חולים יוספטל
בית החולים יוספטל
ואגוד אילת