

07/09/2020

לכל מאן דבעי,

הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

בכוונת שירותי בריאות כללית – מרכז רפואי קפלן (להלן: "בית החולים") להתקשר בנושא טיפול ושירות אחזקה למערכות UET עם חברת יו.אי.טי מיחזור מי תעשייה בע"מ (להלן "החברה") בהיותה, למיטב ידיעתנו, ספק יחיד לעניין התקשרות זו.

מצ"ב חוות דעתו של הגורם המקצועי מטעם בית החולים, מר שלמה בנו, מנהל האחזקה, לעניין הצורך בהתקשרות זו והיות החברה, הינה למיטב ידיעתנו, ספק יחיד.

אדם או תאגיד הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות אל מוכירת ועדת המכרזים במייל: mary_yo@clalit.org.il תוך 14 ימי עבודה ממועד הודעה זו.

שירותי בריאות כללית
מרכז רפואי קפלן

21 ספטמבר 2020

לכבוד מרכז רפואי קפלן

לידי: גונן לוינולילי כוכבי

הנושא: התקשרות עם חברת יו.אי.טי מיחזור מי תעשייה בע"מ (UET) - התאמה לדרישות ספק יחיד

1. מערכת UET הינה ייחודית בכך שתהליך הטיפול שלה נעשה בשיטה של הבאת המים לשיווי משקל על פי עקומת השיווי המשקל הדינאמי שפותחה על ידי חברת UET.
2. הרעיון הנ"ל הינו בלעדי לחברת UET ומוגן במספר פטנטים, בניהם מס' IL223081, US8419925.
3. חברת UET מעניקה תמיכה ושירות טכני המותאמים ספציפית למערכת על בסיס הידע הקיים בחברה משנת 1992.
4. היקף שירותי התחזוקה כוללים, בין היתר:
 - a. שירות ביקורת שוטפות לביקורת כללית, מכאנית וחשמלית ובדיקת מערכת הקדם מתוצרת UET.
 - b. איסוף דוגמאות מים וביצוע אנליזה, ובדיקת התאמה לעקומות הטיפול של UET.
 - c. טיפול וניקוי למערכת הקדם הייחודית מתוצרת UET.
 - d. תיקון כל תקלה במערכת.
 - e. החלפת אביזרים מתכלים.
 - f. הגשת דוחות תקינות ומעקבים.
5. לחברת UET בלבד יש את הידע והחלפים המקוריים למתן שירותי תחזוקה הנדרשים למערכת הקדם, שהיא חיונית להמשך הפעלת המערכת בצורה תקינה.

נשמח להמשיך לעמוד לשירותכם.

בכבוד רב,

צבי וונטיק
מחלקת שיווק
טל': 08-6494091
נייד: 052-3697973
פקס: 08-6909176
מייל: TZVI@UET.CO.IL
אתר: WWW.UET.CO.IL

UET
NATURALLY TREATING WATER

6.9.2020

אל: ועדת המכרזים המקומית של מרכז רפואי קפלן

שלום רב,

הנדון: חוות דעת הגורם המקצועי לעניין התקשרות עם ספק יחיד

1. מתוקף תפקידי כמנהל האחזקה במרכז הרפואי קפלן (להלן: "בית החולים"), הריני לאשר כי התקשרות בנושא טיפול שירות ואחזקה למערכות UET נדרשת לבית החולים למטרת שמירה על איכות המים במגדלי הקירור.

2. לאחר בדיקה שערכתי הריני לאשר, כי חברת UET הינה למיטב ידיעתי הספק היחיד המסוגל לבצע את נושא התקשרות בהיותו היחיד שעומד בדרישות והתנאים הבאים המאפיינים את התקשרות והשירות הנדרש:

א. חברת UET פיתחה את טכנולוגיית הטיפול במתקנים שבנתה ויצרה עבור מי אוסמוזה הפוכה בבית החולים ורק לה הידע והטכנולוגיה לתת שירות ואחזקה שוטפת למתקנים אלה.

כתמיכה באמור לעיל, מצ"ב מכתב מאת החברה.

בברכה,

מר שלמה בנו,

מנהל מחלקת אחזקה

מרכז רפואי קפלן

שלמה בנו
מנהל אחזקה
מרכז רפואי קפלן